



Handläggning	Annika Engelbrektsson	BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VULCAN 11
Direkttelefon	0520-49 74 62	
E-post	annika.engelbrektsson@trollhattan.se	c/o MATS NORRMAN STAVEREDSGATAN 7 B
Datum	2026-06-22	461 31 TROLLHÄTTAN
Dnr	HÄLS.2025.3480	

Bekräftelse på redovisning av radonhalt under referensnivån på fastigheten VULKAN 11, Trollhättan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått in mätresultat från radonmätning utförd våren 2025. Fastigheten har 30 st lägenheter fördelade på 4 byggnader och 3 våningsplan. Radonmätning har gjorts i 9 lägenheter. Alla våningsplan med bostadsyta finns representerat av mätningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

De redovisade radonhalterna har ett årsmedelvärde på 110 Bq/m³ luft som högst vilket understiger referensnivån 200 Bq/m³ luft.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kartläggningen av radon har gjorts i tillräcklig omfattning och är gjord enligt de mätanvisningar som finns för närvarande.

Radonhalten bedöms inte utgöra olägenhet för människors hälsa.

Vi avslutar ditt ärende men vill gärna få en kopia på mätresultatet om du gör nya mätningar. Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

Information

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att nya mätningar ska göras vart 10:e år eller efter omfattande renovering eller ombyggnation (t.ex. efter ändrad uppvärmning, ventilation eller rörgenomföringar).

Avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut avgift för vår handläggning av radonärenden. Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa är timavgiften för handläggningen 1262 kronor/timme år 2026. Ett beslut om avgift kommer att fattas och skickas separat. När avgiftsbeslutet vunnit laga kraft kommer en faktura att skickas.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Miljökontoret

Denna skrivelse har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Annika Engelbrektsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gärdhemsvägen 9 • 461 83 Trollhättan • Telefon: 0520-49 50 00
samhallsbyggnad@trollhattan.se • www.trollhattan.se